

Afrapportering

Rekvirent: **Sophienholm Grusgrav**
Sophienholmvej 61
4340 Tølløse
Att: Flemming Hyveled

Vedr.: **Sophienholm Grusgrav**
Lokalitet: **Sophienholmvej 61**
Område:
Sagsnr.

Materiale
Klassificering:

Harpet sandfyld
EN 13285
AAB BG BL.I

Rapport nr. **84**
Udtaget: **19.11.2020**
Rapportdato: **20.11.2020**

Metode


DS/EN 933-1
DS/EN 13286-5

Sigteanalyse
Vibrationsforsøg

Afrapportering

Rekvirent: **Sophienholm Grusgrav**
Sophienholmvej 61
4340 Tølløse
Att: Flemming Hyveled

Vedr.: **Sophienholm Grusgrav**
 Lokaltitet: **Sophienholmvej 61**
 Område:
 Sagsnr.



Gennemfald sigte mm	%
80	100,0
63	100,0
31,5	100,0
16	100,0
8	100,0
4	98,3
2	92,5
1	80,3
0,5	59,1
0,25	19,5
0,125	3,2
0,063	0,7

	%
Frasigtet >80 mm	0,0
Frasigtet > 16 mm	0,0
Gennemfald 0,063 mm	0,7

	%
Uensformighedstal, U-tal	2,9
Sandækvivalent, SE-værdi	#VÆRDI!
Kalkindhold	#VÆRDI!

	Enhed	Målt
Vandindhold	%	11,9
Tørdensitet	t/m ³	1,82

Evt.kommentarer: